

№ 11210061000200518111

от 19.08.2021

(дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98,
e-mail: ond.syktывkar@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 596/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №108» г.Сыктывкара;

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 98

Во исполнение решения: Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, Грибко Сергея Вильгельмовича от «19» августа 2021 года № 596, в период с 12 ч. 30 мин. «02» сентября 2021 года по 13 ч. 00 мин. «16» сентября 2021 года:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми старший лейтенант внутренней службы Угрюмова Ирина Валерьевна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор – Борисова Ирина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке (автоматическая установка пожарной сигнализации).</p>	<p>абз. 4 п. 54 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	01.04.2022	<p><i>выполнено</i></p>
2.	<p>Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке (система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара).</p>	<p>абз. 4 п. 54 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	01.04.2022	<p><i>выполнено</i></p>
3.	<p>На путях эвакуации (помещения 1 и 19а первого этажа, согласно паспорта БТИ инв.№ 3410) используются декоративно-отделочные материалы классом пожарной опасности более чем КМ1, а именно для отделки стен применены пластиковые панели с неустановленным классом пожарной опасности материалов.</p>	<p>ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	01.04.2022	<p><i>выполнено</i></p>

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор – Борисова Ирина Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
города Сыктывкара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Коми старший лейтенант внутренней службы Угрюмова Ирина Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)


(подпись)

16 сентября 2021 года